

ENERGIEPASS

Objekt: Mehrfamilienwohngebäude - Sanierung
Sternstr. 167-169
Ludwigshafen




Eigentümer/Bauherr: LUWOGÉ
Dessauer Str. 59
67069 Ludwigshafen


Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus freistehend
Baujahr:

Berechnung nach Energieeinsparverordnung (EnEV 2002)


Energiebilanz Q''_H



Primärenergie Q''_p




spez. Wärmeverlust H_T



Bewertung des Energieverbrauchs *

Niedriger Heizenergieverbrauch **



Hoher Heizenergieverbrauch

Jahres-Primärenergiebedarf Q''_p

Höchstwert für das Gebäude: **131,0 kWh/(m²·a)**
Für das Gebäude berechneter Wert: **119,2 kWh/(m²·a)**

spezifischer Transmissionswärmeverlust H_T

Höchstwert für das Gebäude: **0,808 W/(m²·K)**
Für das Gebäude berechneter Wert: **0,573 W/(m²·K)**

Endenergie - Verbrauch

Heizung: **84,84 kWh/(m²·a)**
Warmwasser: **21,27 kWh/(m²·a)**

Aufsteller:

Datum, Unterschrift (Stempel)

* Berechnung der Werte nach Energieeinsparverordnung

** Bewertung in Anlehnung an den "Berliner Heizspiegel"

Der Heizspiegel ist kein rechtswirksames Instrument, sondern besitzt nur orientierenden Charakter